

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 2 年 8 月 20 日 (木)	自 14 : 00 ~ 至 14 : 45
出席者	須崎市建設課 4 名		
	須崎市環境保全課 1 名		
	須崎市農林水産課 1 名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 2 年 7 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 2 年 7 月度モニタリング定例会			
1. 須崎市及び CPS の出席者を確認した。			
2. 今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 7 月度及び四半期に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3. 経営に関する業務			
・ 7 月度及び四半期の財務状況を報告した。			
・ 第三者委託として、流下状況に不具合が認められる汚水管渠の TV カメラ調査の委託を行った。			
・ 内部統制として、新型コロナウイルス対策及び熱中症対策内容を報告した。			
・ 維持管理要員の配置について、9 月から雨水ポンプ保守点検業務を実施するにあたり、既存職員の作業量に余裕がない状況が予想されるため、雨水ポンプ保守点検の第三者委託を検討中である。			
4. 汚水管渠			
・ 雨天時に、道路陥没リスクが高い箇所での巡視を行い、道路陥没の兆候は確認されなかったものの道路にできたポットホールや段差によって、水溜りが発生している箇所を報告した。			
・ 道路陥没リスク対象路線の巡視・点検を行い、人孔内や管接続部の状況を報告した。			
・ 道路陥没リスク対象路線のうち、簡易な修繕による浸入水対策を検討可能な路線を報告した。			
・ 上記で抽出された路線について、浸入水がある箇所の修繕概算費用を提示するよう依頼を受けた。			
・ 6 月度の巡視・点検路線の使用管種と配管状況を報告した。			
・ 汚水管渠点検計画書を作成し、提出するよう依頼を受けた。			
(次項へ続く)			

