

議 事 録				
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業		
日 時		令和 4 年 7 月 21 日（木）	自 13：30 ～ 至 14：30	
出席者	須崎市建設課 4 名			
	須崎市環境保全課 2 名			
	須崎市農林水産課 0 名			
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名			
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 4 年 6 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）			
打合せ事項、対策・合意事項等				
令和 4 年 6 月度すさき家パートナー会議				
1.出席者を確認した。				
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について				
・ 6 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。				
3.経営に関する業務				
・ 6 月度の財務状況を報告した。				
・ 6/1 に発生したクリーンセンター横浪リサイクルプラザの火災について、現在、民間プラント会社により被害状況調査中である。				
4.汚水管渠				
・ 6 月は日降水量 100mm を超えた日はなく、大雨後の巡視は実施していない。				
・ 県道下及びその他面整備管渠について、2 路線 14 人孔の巡視・点検を行った。				
・ 路面状況の劣化やマンホール本体の損傷を確認したものの、緊急を要する異状は見られなかった。				
・ 5 月度点検にて確認された S108 人孔流入管内の異物について、当状況の発生原因は不明であるものの、流下阻害となるため、6/21 に異物（仕上げコテ）を撤去した。				
5.雨水管渠				
・ 6 月は圧力マンホールの巡視は行っていない。				
・ 須崎西部排水区 13 人孔のマンホール内目視点検を行った。				
・ 浸入水や躯体の破損といった経年劣化を確認したものの、緊急を要する異状は見られなかった。				
・ 7/16 雨水管渠調査現場作業が完了し、今後は調査結果判定後、修繕・改築計画の検討を行う。				
(次項へ続く)				

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・6月の降水量及び流入水量は、過去5年と比較して最小値であった。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・6月は、脱水ケーキ 3,042kg が発生、住友大阪セメントへ 5,580kg 搬出した。 ・定期清掃として、6/2 汚泥ホッパー清掃及び 6/29 塩素混和池浚渫を実施した。 ・6/13 非常通報装置停電時作動バッテリーの交換を実施した。(修繕費充当) ・6/16DHS 水質測定器表示不良が発生し、センサーを交換予定であるが、測定器本体の故障の場合、同機器である生物膜ろ過処理水測定器との同時交換を推奨する。 ・6/18 精密電力量計交換を実施した。(修繕費充当) ・6/23 生物膜ろ過槽移送ポンプの配管洗浄を実施し、送水量低下の原因は確認できなかったものの、配管洗浄後の送水量は改善傾向にある。 ・No.1,2 ろ過水ポンプの水漏れが顕著であるため、修繕推奨ランクを A に上げる予定である。	
7.クリーンセンター横浪	
・6月は、4月～6月の降雨によって流入水量が増加し、処理水量が多くなっている。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・6/16 法定水質検査を実施し、放流水質、地下水、ダイオキシン類の全項目で基準値を満足した。 ・リサイクルプラザ火災被害の復旧として、電気ケーブルを取替え通電後、各設備の動作状況の確認予定となっており、電気ケーブル取替工事の時期及び工期は分かり次第、ご連絡を頂く。 ・リサイクルプラザ 給水ポンプユニットの老朽化が著しいため、修繕推奨ランクを S とする。 ・浸出水処理施設 6/1 火災に伴い、一時的に水処理を停止した。 ・浸出水処理施設 6/4 及び 6/16 に原水槽フリクトスイッチの作動不良が原因と思われる非常通報発報があり、電線硬化、スイッチ内部電極接点劣化のが懸念されるため、早期交換を推奨する。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5地区の対象施設について、6/11、6/20 に点検を行った。 ・6/26 池ノ浦処理地区にてトイレ排水異常の通報があり緊急対応を行った。前日の落雷、停電の影響によってブレーカーが誤作動し、原水槽の水位上昇を招いた事が原因と推察され、ブレーカー異常時の自動通報ライン追加を検討中である。 ・戸島処理施設のマンホールポンプ及び放流槽フロートスイッチを修繕推奨リストに追加した。	
9.雨水ポンプ場	
・6/13 から梅雨入りし、6月度は各機場の月点検、週点検及び補機点検を行った。 ・須崎西部ポンプ場 沈砂掻揚機に異常が確認されており、今後修繕推奨していく。 ・7/5 公共ポンプ場において、床排水ポンプ異常のため、緊急対応を行った。当日中に回復し、現在は正常に稼働している。	
10. その他連絡確認事項	
・次回すさき家パートナー会議は、8/26（金）13：30～の開催を予定する。	
(以上)	