

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 5 月 30 日 (火)	自 13:30 ~ 至 15:00
出席者	須崎市建設課 3名		
	須崎市環境未来課 1名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 4 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 4 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 4 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 4 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、4 月 25 日 (火) の日降水量 85mm が最大であったため、大雨後の巡視 (日降水量 100mm 以上で実施) は行わなかった。			
・ 劣化リスクのある管渠について、8 人孔の巡視・点検を行った。			
・ マンホール蓋の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 調査対象箇所付近の道路において、路面の一部変形が確認されたため、箇所と状況の報告を行った。道路変形箇所の今後の対応方針については、市内部で確認中である。			
5.雨水管渠			
・ 4 月はマンホール蓋 10 箇所の巡視、点検を行った。			
・ 巡視、点検の結果、路面のひび割れ、蓋の摩耗、マンホール本体のクラックや鉄筋露出、足掛金物の欠落、といった劣化状況を確認した。			
・ 側溝からの排水管において、一部管内の閉塞及び破損が確認された。早急な対策が望ましいと考えられる。 (次項へ続く)			

