

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 6 年 1 月 25 日（木）	自 13：30 ～ 至 14：30
出席者	須崎市建設課 2 名		
	須崎市環境未来課 2 名		
	農林水産課 1 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 12 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 12 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 12 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
・ 12 月 18 日に、CPS による須崎市終末処理場周辺での清掃活動実施の報告を行った。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかった。			
・ 劣化リスクの高い 12 人孔の巡視・点検を行った。緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
5.雨水管渠			
・ 当月は 16 人孔の巡視、点検を行った。人孔躯体に鉄筋露出やクラック等の経年劣化が見られた。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
6.終末処理場			
・ 12 月の降水量は平年並みであり、月間流入水量も同様に平年並みとなった。			
・ 12 月の脱水ケーキ発生量は 3,194kg となり、住友大阪セメントへ 5,760kg の搬出を行った。			
・ 放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。（次項へ続く）			

打合せ事項、対策・合意事項等	
・12月1日に、電磁弁・パッキン等の凍結対策として、二次処理水タンク電磁弁凍結防止ヒーターへの通電を開始した。春先まで通電継続を予定している。 ・12月8日に、安全パトロール時や点検時等に安全対策を要すると判断された箇所について対策を行い、不安全状態を解消した。 ・12月25日に、No.1-2 汚水ポンプ電源トリップが発生した。状況確認の結果、電気室操作盤内のブレーカの漏電が原因と判明したが、再投入後も運転不能となり、12月28日に予備ポンプとの入替を行った。故障ポンプの原因等について調査中である。 ・CPSの放流水水質検査項目の一つである”大腸菌群数”が、”大腸菌数”へと変更される予定であるが、検査項目の切り替え時期について市内部での検討を依頼した。	
7.クリーンセンター横浪	
・12月12日に破碎機ライン上部火災報知器点灯の為、散水弁（3箇所）が朝まで【開】の状態であった。現場確認を行ったが、ライン上へのゴミ等の障害が無い状態であり、原因が不明である。この為、四国電気保安協会による点検実施を行った。その結果、異常無しの確認を得たことから、翌日12月13日より通常運転を再開した。 ・12月21日、散水弁の不具合の原因確認のため、メーカー等による各センサーの点検及び調整を実施した。 ・12月22日に破碎機から集塵機ラインの中継ボックス内部清掃を実施した。 ・浸出水処理施設では、12月29日にNo.2凝集剤注入ポンプの吐出不良を発見し、エア抜き作業による対策を行った。その後は、その他トラブルもなく、安定した処理を継続している。 ・埋立地の仮置きゴミ処理について、外部委託先による搬出作業が開始された。引き続き、CPSと市と外部委託先と連携し、効率的な搬出作業を行っていく。 ・現場で不具合のあった重機については、環境未来課で対応確認中である。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は12月9日、23日に保守点検を行った。また、戸島地区については12月23日に保守点検を行った。 ・7月に低値であった蜂ヶ尻処理施設の放流水pHは、10月、11月及び12月の少雨の影響はなく、8月から継続して正常値で推移している。 ・池ノ浦地区の制御盤内のマグネットスイッチ（電磁開閉器）の異常については、引続き交換に向けて対応中である。（1月中旬に交換予定）	
9.雨水ポンプ場	
・12月は保守点検上、特に問題は生じていない。	
10. その他連絡事項	
・次回すさき家パートナー会議は、2024/2/27（火）13：30～を予定としている。 ・広報誌へ掲載予定の下水道の適正利用方法（排水の仕方）の周知は、下水道のみならず、浄化槽、漁業集落排水処理施設も併せた市民への啓発にする予定である。また、掲載時期は3月号を予定としている。	
(以上)	