1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		12,125											
	日平均		404											
	日最大		685											
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.4											
		放流水 （目標値：5.0～9.0）	6.6											
	BOD（mg/L）	流入水	129											
		放流水 （目標値：15mg/L以下）	3.1											
	SS（mg/L）	流入水	134											
		放流水 （目標値：30mg/L以下）	13.1											
	大腸菌数 （CFU/ml）	流入水	55,700											
		放流水 （目標値：800CFU/ml以下）	0											
電力使用量（kwh）	月合計		8,742											
	日平均		291											

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	8.0											
BOD（mg/L）	20mg/L以下	<0.5											
ＣOD（mg/L）	20mg/L以下	2.9											
SS（mg/L）	20mg/L以下	<1											
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	5.8											

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2~3回）	R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
ｐＨ （基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.6											
		2回目	6.8											
		3回目	-											
	白浜	1回目	6.7											
		2回目	6.8											
		3回目	-											
	蜂ヶ尻	1回目	6.8											
		2回目	6.7											
		3回目	-											
	中ノ島	1回目	6.7											
		2回目	6.9											
		3回目	-											
	戸島	1回目	-											
		2回目	-											
		3回目	-											
透視度（ｃｍ） （目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	25											
		2回目	25											
		3回目	-											
	白浜	1回目	30											
		2回目	30											
		3回目	-											
	蜂ヶ尻	1回目	30											
		2回目	30											
		3回目	-											
	中ノ島	1回目	30											
		2回目	30											
		3回目	-											
	戸島	1回目	30											
		2回目	-											
		3回目	-											