1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		12,125	11,240	15,608									
	日平均		404	363	520									
	日最大		685	639	691									
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.4	7.3	7.3									
		放流水（目標値：5.0～9.0）	6.6	6.6	6.5									
	BOD（mg/L）	流入水	129	112	89									
		放流水（目標値：15mg/L以下）	3.1	2.1	2.6									
	SS（mg/L）	流入水	134	118	123									
		放流水（目標値：30mg/L以下）	13.1	10.1	9.3									
	大腸菌数（CFU/ml）	流入水	55,700	63,625	50,424									
		放流水（目標値：800CFU/ml以下）	0	0	0									
電力使用量（kwh）	月合計		8,742	8,845	9,865									
	日平均		291	285	329									

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	8.0	8.0	8.0									
BOD（mg/L）	20mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5									
ＣＯＤ（mg/L）	20mg/L以下	2.9	2.6	3.0									
SS（mg/L）	20mg/L以下	<1	<1	<1									
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	5.8	5.7	7.7									

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2~3回）	R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
ｐＨ（基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.6	6.9	6.7									
		2回目	6.8	6.8	6.7									
		3回目	-	-	-									
	白浜	1回目	6.7	6.7	6.7									
		2回目	6.8	6.8	6.5									
		3回目	-	-	-									
	蜂ヶ尻	1回目	6.8	6.8	6.5									
		2回目	6.7	6.7	7.0									
		3回目	-	-	-									
	中ノ島	1回目	6.7	6.7	6.7									
		2回目	6.9	6.9	6.7									
		3回目	-	-	-									
	戸島	1回目	-	5.8	6.6									
		2回目	-	-	-									
		3回目	-	-	-									
透視度（ｃｍ）（目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	25	30	25									
		2回目	25	25	25									
		3回目	-	-	-									
	白浜	1回目	30	30	30									
		2回目	30	30	30									
		3回目	-	-	-									
	蜂ヶ尻	1回目	30	30	30									
		2回目	30	30	30									
		3回目	-	-	-									
	中ノ島	1回目	30	30	30									
		2回目	30	30	30									
		3回目	-	-	-									
	戸島	1回目	30	30	30									
		2回目	-	-	-									
		3回目	-	-	-									